



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ № 374

г. Петропавловск-Камчатский

«22» мая 2019 года

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии
АО «Корякэнерго» на 2020 год

В соответствии с пунктом 13³ Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П, и на основании решения Комиссии по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива (протокол от 17.05.2019 №69)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «Корякэнерго» на 2020 год согласно приложению.

Министр

О.Н. Кукиль


Приложение к приказу
Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края
от 22.05. 2019 № 374

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии АО «Корякэнерго» на 2020 год


Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на 2020 г. кг у.т./Гкал.
АО «Корякэнерго», Юридический адрес: 683013 Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Озерная 41	251,1
Вид топлива: природный газ	163,2
каменный уголь	265,6
дизельное топливо	173,1
В том числе по котельным сельских поселений Камчатского края:	
Вид топлива: каменный уголь	265,6
Сельское поселение «село Апука»	254,8
Сельское поселение село Ачайваям	263,2
Сельское поселение село Пахачи	231,9
Сельское поселение село Хаилино	269,4
Сельское поселение село Тиличики	274,0
Котельная «Совхозная корпус №2» село Тиличики	231,9
Сельское поселение село Тымлат	261,1
Сельское поселение село Усть-Хайрюзово	287,0
Сельское поселение Ковран	285,3
Вид топлива: дизельное топливо	173,1
Сельское поселение село Устьевое	161,8
Котельная школы село Вывенка	180,1
Котельная школы село Средние Пахачи	184,7
Котельная УПК село Хаилино	179,6
Котельная школы село Усть-Хайрюзово	231,2
Вид топлива: газ	163,2
Крутогоровское сельское поселение	163,2

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра-
начальник отдела энергетики и
коммунального хозяйства Министерства,
руководитель комиссии


_____ Е.Б. Шемета
17 мая 2019

Референт Министерства


_____ А.А. Пономарёва
17 мая 2019