

Отчет
о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к
программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО «Северо-Восточный ремонтный центр» (далее – АО
«СВРЦ») за 2016 год

от 10.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» АО «СВРЦ» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы. Постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 30.03.2015 № 66 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление №66) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СВРЦ». В Службу письмом от 09.02.2017 № 45-ОГМ/1036э направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СВРЦ» за 2016 год (далее – Отчет). Отчет представлен согласно приложениям №№ 1,2,3,4, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: Отчет АО «СВРЦ».

Цель проверки: проверка соблюдения АО «СВРЦ» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы, установленных Постановлением №66, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «СВРЦ» запланированных

мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2016 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен с нарушением сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 66 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии, общие целевые показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой при транспортировке и очистке стоков (к предыдущему периоду)	%	1,265	-	-
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:				
	электрической энергии	%	100	100	100
3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности				
	электрическая энергия	%(к предыдущему периоду)	0,5	-	-

Проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.1.	Объем электроэнергии, используемой при транспортировке и очистке стоков*	тыс. кВтч	104,66	97,59	Уменьшение показателя на 7,07 (уменьшение потребления ТЭР)	
1.2.	Удельный расход электроэнергии, используемой при транспортировке и очистке стоков*	кВтч/куб.м.	0,593	0,550	Уменьшение показателя на 0,043 (уменьшение потребления ТЭР)	
1.3.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности**	тыс. кВтч	104,655	97,587	Уменьшение показателя на 7,068 (уменьшение потребления ТЭР)	

* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СВРЦ» за 2016 год.

** Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов/

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой при транспортировке и очистке стоков (к предыдущему периоду)	%	1,265	7,251	-5,986	Показатель достигнут
2	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии	%	100	100	0	Показатель достигнут
3	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного	% (к предыдущему периоду)	0,5	6,75	-6,25	Показатель достигнут

	назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности					
--	--	--	--	--	--	--

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета АО «СВРЦ» за 2016 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2016 год, представленный в Службу соответствует требованиям Приказа № 8-ОД;

- АО «СВРЦ» представлен отчет с нарушением сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СВРЦ» из 3 утвержденных целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на 2016 год:

- показатель «Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой при транспортировке и очистке стоков (к предыдущему периоду)» достигнут с превышением утвержденных значений;

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» достигнут в полном объеме;

- показатель «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду)» достигнут в полном объеме;

- мероприятия, входящие в состав программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно требований, утвержденных Постановлением №66, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности можно сделать вывод о достаточной эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СВРЦ» в 2016 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АО «СВРЦ» для ознакомления;

- АО «СВРЦ» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган в сроки, установленные Правилами № 340, составленные по форме, утвержденной регулирующим органом;

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Г.А.Цымбал